一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和５年度）

設置主体名	枝幸町	汚水処理方法	生物処理（接触酸化）+凝集沈殿処理+砂ろ過処理+滅菌処理
施設名	**枝幸一般廃棄物埋立処分地施設**	汚水処理能力	20 m3/日
埋立地面積	5,000 m2	埋立対象物	焼却灰・破砕不燃物
埋立地容量	14,200 m3	埋立構造	準好気性埋立
技術管理者名	谷口　直樹	埋立工法	サンドイッチ工法

１　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量について

項目 / 月	ごみ埋立量 (t)	ごみ埋立量の内訳 収集ごみ (t)	不燃残渣 (t)	焼却残渣 (t)	固化ダスト (t)	覆土量 (m3)
4	61.02	0.56	6.39	40.44	13.63	
5	58.52	1.52	2.92	43.19	10.89	
6	55.24	0.20	2.21	42.50	10.33	
7	45.94	0.02	7.01	30.89	8.02	
8	58.76	0.05	10.15	37.67	10.89	
9	47.77	2.00	5.84	32.18	7.75	
１０	58.65	0.88	4.37	40.29	13.11	
１１	29.35	1.15		21.38	6.82	
１２	13.94	0.30		11.34	2.30	
1	0.98	0.98				
2	51.66	0.15	4.77	33.30	13.44	
3	48.60	0.83	5.13	33.64	9.00	
合計	530.43	8.64	48.79	366.82	106.18	0.00

２　擁壁等の定期点検について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月21日	異常なし

３　遮水工等の定期点検について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月21日	異常なし

４　地下水の水質検査等について

〇　水質検査結果（年１回以上測定・有害物質分析）

項目	検査結果 上流	下流
採取場所	枝幸町下幌別6072番地1	枝幸町下幌別6072番地1
採取日	令和5年6月20日	令和5年6月20日
検査結果取得日	令和5年7月28日	令和5年7月28日
ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	0.7　未満	0.7　未満
塩化ビニルモノマー※２	0.0002　未満	0.0002　未満
トリクロロエチレン	0.001　未満	0.001　未満
テトラクロロエチレン	0.001　未満	0.001　未満
ジクロロメタン	0.002　未満	0.002　未満
四塩化炭素	0.0002　未満	0.0002　未満
1,2-ジクロロエタン	0.0004　未満	0.0004　未満
1,1ジクロロエチレン	0.01　未満	0.01　未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004　未満	0.004　未満
1,1,1，-トリクロロエタン	0.1　未満	0.1　未満
1,1,2，トリクロロエタン	0.0006　未満	0.0006　未満
1,3-ジクロロプロペン	0.0002　未満	0.0002　未満
ベンゼン	0.001　未満	0.001　未満
1,4-ジオキサン	0.005　未満	0.005　未満
シマジン	0.0003　未満	0.0003　未満

チオベンカルブ	0.002　未満	0.002　未満
チウラム	0.0006　未満	0.0006　未満
ホウ素	0.1　未満	0.1　未満
セレン	0.001　未満	0.001　未満
ヒ素	0.001　未満	0.002
カドミウム	0.001　未満	0.001　未満
鉛	0.002	0.002
六価クロム	0.005　未満	0.005　未満
総水銀	0.0005　未満	0.0005　未満
アルキル水銀	0.0005　未満	0.0005　未満
ＰＣＢ	0.0005　未満	0.0005　未満
シアン	0.1　未満	0.1　未満
フッ素	0.1　未満	0.1

○ 水質検査結果（月１回以上測定）

項目 / 月	採取日	検査結果取得日	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン (mg/l)	
			上流	下流	上流	下流
4	令和5年4月18日	令和5年5月12日	17	15	9	11
5	令和5年5月23日	令和5年6月14日	14	14	9.1	10
6	令和5年6月20日	令和5年7月28日	9.7	16	8.4	10
7	令和5年7月19日	令和5年8月9日	14	15	8.3	11
8	令和5年8月22日	令和5年9月7日	10	15	7.6	10
9	令和5年9月20日	令和5年10月13日	11	15	＜5	9.6
１０	令和5年10月17日	令和5年11月14日	12	18	＜5	9.9
１１	令和5年11月14日	令和5年12月5日	14	17	6.5	12
１２	令和5年12月12日	令和6年1月11日	12	15	6	11
1	令和6年1月30日	令和6年2月26日	15	20	7.9	11
2	令和6年2月14日	令和6年3月6日	17	24	11	15
3	令和6年3月12日	令和6年3月26日	17	18	8.2	11

５ 放流水の水質検査等について

○ 水質検査結果（年１回以上測定・有害物質分析）

項目	検査結果
採取場所	枝幸町下幌別6072番地1
採取日	令和5年6月20日
検査結果取得日	令和5年7月28日
ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	9.9
トリクロロエチレン	0.01　未満
テトラクロロエチレン	0.01　未満
ジクロロメタン	0.02　未満
四塩化炭素	0.002　未満
1,2-ジクロロエタン	0.004　未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1　未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.3　未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006　未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002　未満
ベンゼン	0.01　未満
1,4-ジオキサン	0.05　未満
シマジン	0.003　未満
チオベンカルブ	0.02　未満
チウラム	0.006　未満
ホウ素	0.1
セレン	0.01　未満
ヒ素	0.01　未満
亜鉛	0.01　未満
銅	0.11

カドミウム	0.003　未満
鉛	0.01　未満
総クロム	0.05　未満
六価クロム	0.05　未満
溶解性マンガン	0.01
溶解性鉄	0.1
総水銀	0.0005　未満
アルキル水銀	0.0005　未満
ＰＣＢ	0.0005　未満
有機リン化合物	0.1　未満
フェノール	0.5　未満
シアン	0.1　未満
フッ素	0.1　未満
ヘキサン抽出物質（鉱物油）	0.5　未満
ヘキサン抽出物質（動植物油）	0.5　未満

○ 水質検査結果（月１回以上測定）

項目 / 月	採取日	検査結果取得日	pH	SS (mg/l)	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)	大腸菌 (個/ml)
4	令和5年4月18日	令和5年5月12日	6.9	1未満	6.3	0.5	2.90	0.01未満	0
5	令和5年5月23日	令和5年6月14日	6.5	3.0	6.6	0.5未満	1.20	0.02	0
6	令和5年6月20日	令和5年7月28日	6.3	1未満	5.1	0.5未満	11.00	0.01未満	0
7	令和5年7月19日	令和5年8月9日	6.4	1未満	5.8	0.5未満	3.00	0.01未満	0
8	令和5年8月22日	令和5年9月7日	6.7	2.0	7.6	0.5未満	4.60	0.01未満	0
9	令和5年9月20日	令和5年10月13日	6.8	12.0	9.2	0.6	5.50	0.02	0
１０	令和5年10月17日	令和5年11月14日	6.4	2.0	9.9	0.5未満	5.50	0.01未満	0
１１	令和5年11月14日	令和5年12月5日	6.8	2.0	10.0	0.5未満	5.30	0.01未満	0
１２	令和5年12月12日	令和6年1月11日	6.5	1未満	17.0	2.2	5.30	0.01未満	0
1	令和6年1月30日	令和6年2月26日	6.7	2.0	7.0	0.5未満	6.60	0.01	0
2	令和6年2月14日	令和6年3月6日	6.4	1.0	10.0	0.5未満	4.7	0.01未満	0
3	令和6年3月12日	令和6年3月26日	6.6	2.0	8.6	0.5未満	5.10	0.01未満	0

６ 地下水の水質検査の結果について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月21日	異常なし

７ 保有水調整池の定期点検について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月21日	異常なし

８ 浸出液処理設備の機能状態について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月21日	異常なし

９ 導水管及び配管等の損壊防止措置について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月21日	異常なし

１０ 埋立容量の測定について

測定年月日	埋立残余容量 (m3)
令和4年8月2日	1,153.000

一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（令和５年度）

設置主体名	枝幸町	汚水処理方法	円板回転式＋凝集沈殿方式
施設名	歌登一般廃棄物埋立処分地施設	汚水処理能力	20㎥/日
埋立地面積	6,335㎡	埋立対象物	(可燃ごみ)焼却残渣・不燃ごみ
埋立地容量	23,000㎥	埋立構造	準好気性埋立
技術管理者名	岩　間　　忠　光	埋立工法	サンドイッチ工法

１　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量について

月＼項目	ごみ埋立量（t）	ごみ埋立量の内訳				覆土量（m3）
		収集ごみ（t）	不燃残渣（t）	焼却残渣（t）	処理困難物（t）	
4						
5	2.14			0.13	2.01	
6						
7						
8						
9						
１０	33.29					33.29
１１	20.62	20.62				
１２						
1						
2						
3						
合計	56.05	20.62	0.00	0.13	2.01	33.29

２　擁壁等の定期点検について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月20日	異常なし

３　遮水工等の定期点検について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月20日	異常なし

４　地下水の水質検査等について

〇　水質検査結果（年１回以上測定・有害物質分析）

項目	検査結果	
	上流	下流
採取場所	歌登西歌登3952番地	歌登西歌登3952番地
採取日	令和5年5月24日	令和5年5月24日
検査結果取得日	令和5年7月28日	令和5年7月28日
カドミウム	＜0.001	＜0.001
シアン	＜0.1	＜0.1
鉛	＜0.001	＜0.001
六価クロム	＜0.005	＜0.005
砒素	0.001	0.001
総水銀	＜0.0005	＜0.0005
アルキル水銀	＜0.0005	＜0.0005
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	＜0.0005	＜0.0005
トリクロロエチレン	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	＜0.002	＜0.002
1,2-ジクロロエタン	＜0.0004	＜0.0004
1,1ジクロロエチレン	＜0.01	＜0.01
シスー1,2ジクロロエチレン	＜0.004	＜0.004
1,1,1-トリクロロエタン	＜0.1	＜0.1

1,1,2-トリクロロエタン	＜0.0006	＜0.0006
1,3-ジクロロプロペン	＜0.0002	＜0.0002
ベンゼン	＜0.001	＜0.001
四塩化炭素	＜0.0002	＜0.0002
チウラム	＜0.0006	＜0.0006
シマジン	＜0.0003	＜0.0003
チオベンカルブ	＜0.002	＜0.002
セレン	＜0.001	＜0.001
フッ素及びその化合物	＜0.1	＜0.1
ホウ素及びその化合物	＜0.1	＜0.1
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	＜0.7	＜0.7
1,4-ジオキサン	＜0.005	＜0.005
塩化ビニルモノマー	＜0.0002	＜0.0002
ダイオキシン類	0.058	0.057

クロロエチレン

○ 水質検査結果（月１回以上測定）

項目／月	採取日	検査結果取得日	電気伝導率（mS/m）		塩化物イオン（mg/l）	
			上流	下流	上流	下流
4	令和5年4月19日	令和5年5月12日	34.0	24.0	11	24
5	令和5年5月24日	令和5年6月14日	35.0	39.0	9.1	36
6	令和5年6月21日	令和5年7月28日	35.0	56.0	6.9	65
7	令和5年7月20日	令和5年8月9日	34.0	46.0	5.8	63
8	令和5年8月23日	令和5年9月7日	36.0	44.0	5.8	34
9	令和5年9月21日	令和5年10月13日	33.0	27.0	5.4	12
１０	令和5年10月17日	令和5年11月14日	32.0	35.0	5.3	20
１１	令和5年11月15日	令和5年12月5日	33.0	28.0	6.4	13
１２						
1						
2						
3						

５　放流水の水質検査等について

○ 水質検査結果（年１回以上測定・有害物質分析）

項目	検査結果
採取場所	歌登西歌登3952番地
採取日	令和5年5月24日
検査結果取得日	令和5年7月28日
カドミウム	＜0.003
シアン	＜0.1
有機リン	＜0.1
鉛	＜0.01
六価クロム	＜0.05
砒素	＜0.01
総水銀	＜0.0005
アルキル水銀	＜0.0005
ポリ塩化ビフェニル	＜0.0005
トリクロロエチレン	＜0.01
テトラクロロエチレン	＜0.01
ジクロロメタン	＜0.02
1,2-ジクロロエタン	＜0.004
1,1ジクロロエチレン	＜0.1
シス―1,2ジクロロエチレン	＜0.04
1,1,1-トリクロロエタン	＜0.3
1,1,2-トリクロロエタン	＜0.006
1,3-ジクロロプロペン	＜0.002
ベンゼン	＜0.01
四塩化炭素	＜0.002
チウラム	＜0.006

シマジン	＜0.003
チオベンカルブ	＜0.02
セレン	＜0.01
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	＜0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油類）	0.5
フェノール類	＜0.5
銅	＜0.01
亜鉛	0.01
溶解性鉄	＜0.1
溶解性マンガン	＜0.01
クロム	＜0.05
フッ素及びその化合物	＜0.1
ホウ素及びその化合物	0.1
亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1.4
1,4-ジオキサン	＜0.05
ダイオキシン類	0.0016

○ 水質検査結果（月１回以上測定）

月＼項目	採取日	検査結果取得日	pH	SS (mg/l)	COD (mg/l)	BOD (mg/l)	全窒素 (mg/l)	全リン (mg/l)	大腸菌 (個/ml)
4	令和5年4月19日	令和5年5月12日	7.1	44	8.9	1.9	2.7	12.0	52
5	令和5年5月24日	令和5年6月14日	7.3	5	10.0	2.1	1.8	3.6	180
6	令和5年6月21日	令和5年7月28日	7.3	66	11.0	3.6	5.1	8.5	340
7	令和5年7月20日	令和5年8月9日	7.4	29	9.6	1.8	4.6	8.1	400
8	令和5年8月23日	令和5年9月7日	7.2	32	8.9	0.6	5.4	4.4	0
9	令和5年9月21日	令和5年10月13日	7.1	50	12.0	2.3	4.5	6.1	58
１０	令和5年10月17日	令和5年11月14日	7.2	7	8.0	1.6	3.2	1.8	31
１１	令和5年11月15日	令和5年12月5日	7.2	18	9.0	1.6	3	4.6	3
１２	令和5年12月13日	令和6年1月11日	6.9	32	11.0	1.1	4.7	2.8	31
1	令和6年1月30日	令和6年2月26日	7.4	14	7.5	3.8	6.7	3.0	0
2	令和6年2月15日	令和6年3月6日	7.5	17	8.4	0.5未満	5.1	2.9	0
3	令和6年3月13日	令和6年3月26日	7.5	14	12.0	0.5未満	5.8	4.7	0

６ 地下水の水質検査の結果について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月20日	異常なし

７ 保有水調整池の定期点検について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月20日	異常なし

８ 浸出液処理設備の機能状態について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月20日	異常なし

９ 導水管及び配管等の損壊防止措置について

定期点検年月日	定期点検結果及び異常時に措置を講じた年月日と内容
令和5年7月20日	異常なし

１０ 埋立容量の測定について

測定年月日	埋立残余容量 (m3)
平成29年4月1日	12,526