No. F260323

水質検査結果表

2026年4月22日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

本幌別浄水場系統

採水場所：給水栓末端(表流水浄水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：4月15日 10時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：4月15日 19時15分 ～ 4月20日 14時00分

気温：	14.0	℃
水温：	4.4	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2026年4月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0097	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.008	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	0.0026	mg/L
4	水銀及びその化合物	－	mg/L	31	ブロモホルム	＜0.0002	mg/L
5	セレン及びその化合物	－	mg/L	32	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	35	鉄及びその化合物	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	36	銅及びその化合物	－	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	38	マンガン及びその化合物	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	39	塩化物イオン	6.3	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	蒸発残留物	－	mg/L
15	1．4－ジオキサン	－	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	43	ジェオスミン	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L	45	非イオン界面活性剤	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	46	フェノール類	－	mg/L
20	PFOS及びPFOA	－	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.1	mg/L
21	ベンゼン	－	mg/L	48	pH値	7.0	
22	塩素酸	＜0.06	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0065	mg/L	51	色度	1.8	度
25	ジクロロ酢酸	0.008	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	0.0006	mg/L				
27	臭素酸	＜0.001	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. F260550

水質検査結果表

2026年5月20日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

本幌別浄水場系統

採水場所：給水栓末端(表流水浄水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：5月12日 10時20分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：5月12日 19時00分 ～ 5月19日 13時00分

気温：	23.0	℃
水温：	7.3	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2026年5月12日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0146	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.014	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	－	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	－	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	35	鉄及びその化合物	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	36	銅及びその化合物	－	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	38	マンガン及びその化合物	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	39	塩化物イオン	6.1	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	蒸発残留物	－	mg/L
15	1．4－ジオキサン	－	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	43	ジェオスミン	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L	45	非イオン界面活性剤	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	46	フェノール類	－	mg/L
20	PFOS及びPFOA	－	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.3	mg/L
21	ベンゼン	－	mg/L	48	pH値	7.1	
22	塩素酸	＜0.06	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0112	mg/L	51	色度	2.4	度
25	ジクロロ酢酸	0.015	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. F261104

水質検査結果表

2026年6月25日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

本幌別浄水場系統

採水場所：給水栓末端(表流水浄水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：6月16日 10時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月16日 19時35分 ～ 6月23日 10時00分

気温：	23.0	℃
水温：	10.8	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2026年6月16日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0214	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.013	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	－	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	－	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	35	鉄及びその化合物	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	36	銅及びその化合物	－	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	38	マンガン及びその化合物	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	39	塩化物イオン	5.3	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	蒸発残留物	－	mg/L
15	1．4－ジオキサン	－	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	43	ジェオスミン	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L	45	非イオン界面活性剤	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	46	フェノール類	－	mg/L
20	PFOS及びPFOA	－	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.5	mg/L
21	ベンゼン	－	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	＜0.06	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0173	mg/L	51	色度	2.6	度
25	ジクロロ酢酸	0.013	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. F261388

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

本幌別浄水場系統

採水場所：給水栓末端(表流水浄水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 8時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時10分

気温：24.0 ℃
水温：12.6 ℃
残留塩素：0.1 mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0248	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.009	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	0.0046	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	＜0.0002	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.01	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	5.6	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	45	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.1	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.3	
22	塩素酸	＜0.06	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0197	mg/L	51	色度	1.0	度
25	ジクロロ酢酸	0.008	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	0.0005	mg/L				
27	臭素酸	＜0.001	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. H260481

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

本幌別浄水場系統

採水場所：給水栓末端(表流水浄水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 8時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月21日 19時00分

気温：	24.0	℃
水温：	12.6	℃
残留塩素：	0.1	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	目標値	検査結果
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	< 0.002 mg/L
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)	< 0.0002 mg/L
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	< 0.002 mg/L
1．2－ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
トルエン	0.4 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	< 0.008 mg/L
亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	< 0.06 mg/L
二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	< 0.06 mg/L
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.002 mg/L
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.004 mg/L
農薬類	1 以下	－
残留塩素	1 mg/L 以下	－ mg/L
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	－ mg/L
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	－ mg/L
遊離炭酸	20 mg/L 以下	3 mg/L
1．1．1－トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
メチル－t－ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	－ mg/L
臭気強度(TON)	3 以下	－
蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下	－ mg/L
濁度	1 度 以下	－ 度
pH値	7.5 程度	－
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-2.3
従属栄養細菌	2000 CFU/mL 以下(暫定)	22 CFU/mL
1．1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	< 0.0002 mg/L
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	－ mg/L

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. F261800

水質検査結果表

2026年8月12日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

本幌別浄水場系統

採水場所：給水栓末端(表流水浄水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：8月4日 10時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月4日 19時40分 ～ 8月10日 18時00分

気温：	30.0	℃
水温：	15.9	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2026年8月4日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0415	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.004	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	－	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	－	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	35	鉄及びその化合物	－	mg/L
9	亜硝酸態窒素	－	mg/L	36	銅及びその化合物	－	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	mg/L	38	マンガン及びその化合物	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	39	塩化物イオン	6.3	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	蒸発残留物	－	mg/L
15	1．4－ジオキサン	－	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	43	ジェオスミン	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L	45	非イオン界面活性剤	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	46	フェノール類	－	mg/L
20	PFOS及びPFOA	－	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.9	mg/L
21	ベンゼン	－	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	0.20	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0351	mg/L	51	色度	2.9	度
25	ジクロロ酢酸	0.005	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印