No. F261384

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888－0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：ウエンナイ川水系 ウエンナイ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 9時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時10分

気温：	20.0	℃
水温：	14.0	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	390	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.07	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	8.2	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	65	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	0.000003	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.5	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.3	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	5.7	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	0.8	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No.　H260474

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長　小原　仁　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

枝幸浄水場系統

採水場所：ウエンナイ川水系　ウエンナイ川(表流水原水)
採　水　者：枝幸町役場水道課上・下水道係　髙橋　悟
採水日時：7月7日　9時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月7日　19時15分　～　7月13日　21時00分

気　　温：20.0　℃
水　　温：14.0　℃
残留塩素：－　mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0　CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添1

備　考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者　：　藤田　哲哉　印

No. H260475

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

枝幸浄水場系統

採水場所：ウエンナイ川水系 ウエンナイ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 9時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月24日 10時25分

気温：20.0 ℃
水温：14.0 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. F261385

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：北見幌別川水系 ケモマナイ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時10分

気温：	18.0	℃
水温：	13.7	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	300	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	6	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	6.6	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	17	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	32	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.1	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	3.1	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	1.1	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No.　H260476

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長　小原　仁　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

枝幸浄水場系統

採水場所：北見幌別川水系　ケモマナイ川(表流水原水)
採　水　者：枝幸町役場水道課上・下水道係　髙橋　悟
採水日時：7月7日　11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月7日　19時15分　～　7月13日　21時00分

気　温：	18.0	℃
水　温：	13.7	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0　CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添1

備　考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者　：　藤田　哲哉　印

No. H260477

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

枝幸浄水場系統

採水場所：北見幌別川水系 ケモマナイ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月24日 10時25分

気温：18.0 ℃
水温：13.7 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. F261387

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

枝幸南部浄水場系統

採水場所：フーレップ川水系 フーレップ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 10時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時10分

気温：	24.0	℃
水温：	13.1	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	290	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.07	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.004	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	4.3	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	49	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.1	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.4	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	4.1	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	1.1	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. H260479

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：フーレップ川水系 原水(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 10時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月13日 21時00分

気温：24.0 ℃
水温：13.1 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考
CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H260480

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：フーレップ川水系 原水(表流水原水)
採 水 者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 10時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月24日 10時25分

気温：	24.0	℃
水温：	13.1	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備 考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. F261380

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

歌登浄水場系統

採水場所：北見幌別川水系 パンケナイ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 8時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時05分

気温：	23.0	℃
水温：	13.6	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	150	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.04	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.01	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.002	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	5.4	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	32	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	54	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.8	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.6	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	2.0	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	0.8	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. H260468

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：パンケナイ川水系 原水(表流水原水)
採 水 者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 8時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月13日 21時00分

気 温： 23.0 ℃
水 温： 13.6 ℃
残留塩素： － mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備 考

CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H260469

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：パンケナイ川水系 原水(表流水原水)
採 水 者：枝幸町役場水道課上・下水道係 髙橋 悟
採水日時：7月7日 8時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月24日 10時25分

気 温： 23.0 ℃
水 温： 13.6 ℃
残留塩素： － mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備 考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. F261382

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

志美宇丹浄水場系統

採水場所：徳志別川水系 ツネオマナイ川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 10時55分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時10分

気温：	21.0	℃
水温：	12.3	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	230	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.13	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.009	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	4.7	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	56	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.9	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.4	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	3.6	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	1.5	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. H260471

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：ツネオマナイ川水系 原水(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 10時55分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月13日 21時00分

気温：21.0 ℃
水温：12.3 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考
CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H260472

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：ツネオマナイ川水系 原水(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 10時55分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月24日 10時25分

気温：	21.0	℃
水温：	12.3	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. F261389

水質検査結果表

2026年7月21日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

本幌別浄水場系統

採水場所：北見幌別川水系 上流川(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 8時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月16日 21時10分

気温：	22.0	℃
水温：	15.3	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	560	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.05	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	6	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	5.0	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	52	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	0.000002	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.3	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.4	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	4.5	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	0.9	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No. H260482

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：上流川水系 原水(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 8時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月13日 21時00分

気温：22.0 ℃
水温：15.3 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
嫌気性芽胞菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	0 CFU/10mL	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添2第1
大腸菌(クリプトスポリジウム等指標菌)	検出	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添1

備考
CFUは、コロニーの個数。

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No. H260483

水質検査結果表

2026年7月27日

枝幸町長 小原 仁 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：上流川水系 原水(表流水原水)
採水者：枝幸町役場水道課上・下水道係 秋田谷 賢
採水日時：7月7日 8時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：7月7日 19時15分 ～ 7月24日 10時25分

気温：22.0 ℃
水温：15.3 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年7月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印